



## Ausgelöste Brandmeldeanlage

Ausgelöste Brandmeldeanlage in der Stiftungsklinik Weißenhorn: Rauch in mehreren Kellerräumen war zwar wahrnehmbar, eine Quelle konnte aber nicht festgestellt werden. Die Rauchentwicklung ist vermutlich auf Zigarettenkippen zurückzuführen, die in einen Gullischacht an der Notfallaufnahme geworfen wurden. Nach der Kontrolle der betroffenen Räume und Spülen des Gullis konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

**Einsatzdatum:** Freitag, 15. Juni 2012 - 21:28

**Einsatzkräfte:** 15

**Einsatzfahrzeuge:** [LF 8](#) [1]

[DLK 23-12 GL-T CS](#) [2]

[TLF 16/25](#) [3]

- [Brandeinsatz](#) [4]

**Quellen-URL:** <http://www.feuerwehr-weissenhorn.de/einsaetze/ausgel%C3%B6ste-brandmeldeanlage-86>

### Verweise:

[1] <http://www.feuerwehr-weissenhorn.de/fahrzeuge/lf-8>

[2] <http://www.feuerwehr-weissenhorn.de/fahrzeuge/dlk-23-12-gl-t-cs>

[3] <http://www.feuerwehr-weissenhorn.de/fahrzeuge/tlf-1625>

[4] <http://www.feuerwehr-weissenhorn.de/category/einsatzart/brandeinsatz>